

Caso 3) Acquedotto – Fornitura Pompa di rilancio

Esempio Specifiche pompe rilancio

Tipologia pompa: Elettropompa centrifuga orizzontale multistadio ad aspirazione radiale

Punto di lavoro richiesto (50 Hz): Portata 35 mc/h, Prevalenza 182 m