



LARIO RETI HOLDING
la tua acqua, la nostra passione

Lario Reti Holding S.p.A.



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015

Casella Postale n. 318 Lecco Centro – 23900 Lecco
Capitale Sociale € 42.810.322 interamente versato
Codice Fiscale – Partita I.V.A. e Registro Imprese C.C.I.A.A. di Lecco n° 03119540130 – REA LC-307531
Sito web: www.larioreti.it – E-mail: info@larioreti.it – Pec: segreteria@larioretepec.it – Fax: 0341.469870

VO5_010923

RISPOSTE AI QUESITI

07.03.2025

PROCEDURA NEGOZIATA A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI VALVOLE AUTOMATICHE DI REGOLAZIONE PRESSIONE, ORGANI ACCESSORI

Numero CIG: B57A7DD7A8

ID SINTEL: 197636422

In data 06.03.2025 sono pervenuti i seguenti quesiti:

DOMANDA 1:

Si chiede: "In riferimento alla Lettera di Invito a pag.22 – il significato "... dispositivi elettronici che tramite funzione datalogger permettano di trasferire o leggere il dato in protocollo (no. csv) direttamente dal TLC con possibilità di comunicazione bidirezionale".

✓ RISPOSTA

"Dispositivi di controllo elettronico a batteria che consentano la regolazione delle valvole con logiche anche complesse e differenti dai generici sistemi giorno/notte (esempio, pressione erogata in funzione del tempo o di variabili misurate in loco) e che fungano anche da datalogger in grado di inviare (e ricevere) i dati di funzionamento della valvola ai sistemi SCADA secondo i più comuni protocolli di comunicazione."

DOMANDA 2:

Si chiede: "Di confermare che per questa procedura non deve essere richiesta la cauzione provvisoria, in quanto nell'allegato 1 il punto 15 non è stato barrato".

✓ RISPOSTA

"Si conferma che la cauzione provvisoria non deve essere presentata"

In data 03.03.2025 è pervenuto il seguente quesito:

DOMANDA 1:

Si chiedono le seguenti informazioni, per poter espletare la parte tecnica e formulare l'offerta: "Funzionalità delle valvole; diametri; quantità; se le forniture comprendono anche accessori e ricambi".

✓ **RISPOSTA**

"Riguardo a funzionalità delle valvole e diametri fare riferimento ad Art. 2 e 3 dello schema di contratto.

Il quantitativo non è a priori determinabile in quanto dipende dalle valvole di volta in volta ordinate, il riferimento è l'importo del contratto.

Le forniture possono comprendere accessori e ricambi qualora sia necessario intervenire su valvola esistente."

F.to Responsabile fase affidamento
Alessandra Besana

