DA VASCA DI CONTATTO LINEA 1
Y-100

800-PW-ACC.BIT.-121

250-PA-ACC.CARB.-216

250-PA-ACC.CARB.-216

250-PA-ACC.CARB.-216

LINEA FITTIZIA

SG01A

SG01D

PT 01A

PT 01D

FILTRAZIONE LINEA 1-1

FILTRAZIONE LINEA 1-4

VF05A

VF05D

ZSHL

200-SL-ACC.BIT.-207

500-SL-ACC.CARB.-204

VF01A

VF01D

500-SL-ACC.CARB.-227

500-SL-ACC.CARB.-224

80-PA-ACC.CARB.-211

80-PA-ACC.CARB.-231

250-PA-ACC.CARB.-210

250-PA-ACC.CARB.-230

VF04A

VF04D

400-PW-ACC.CARB.-201

400-PW-ACC.CARB.-217

400-PW-ACC.CARB.-221

400-PW-ACC.CARB.-238

400-PW-ACC.CARB.-201

VF02A

VF03A

VF03D

VF02D

LINEA FITTIZIA

LINEA FITTIZIA

SG01B

SG01E

PT 01B

PT 01E

FILTRAZIONE LINEA 1-2

FILTRAZIONE LINEA 1-5

VF05B

VF05E

200-SL-ACC.BIT.-208

500-SL-ACC.CARB.-205

VF01B

VF01E

500-SL-ACC.CARB.-228

500-SL-ACC.CARB.-225

80-PA-ACC.CARB.-213

80-PA-ACC.CARB.-233

250-PA-ACC.CARB.-212

250-PA-ACC.CARB.-232

VF04B

VF04E

400-PW-ACC.CARB.-202

400-PW-ACC.CARB.-218

400-PW-ACC.CARB.-237

400-PW-ACC.CARB.-222

400-PW-ACC.CARB.-202

VF02B

VF03B

VF03E

VF02E

CANALE IN C.A.

400-PW-ACC.CARB.-220

250-PA-ACC.CARB.-216

CANALE IN C.A.

LINEA FITTIZIA

SG01C

SG01F

PT 01C

PT 01F

FILTRAZIONE LINEA 1-3

FILTRAZIONE LINEA 1-6

VF05C

VF05F

200-SL-ACC.BIT.-209

500-SL-ACC.CARB.-206

VF01C

VF01F

500-SL-ACC.CARB.-229

500-SL-ACC.CARB.-226

80-PA-ACC.CARB.-215

80-PA-ACC.CARB.-235

250-PA-ACC.CARB.-214

250-PA-ACC.CARB.-234

VF04C

VF04F

400-PW-ACC.CARB.-203

400-PW-ACC.CARB.-219

400-PW-ACC.CARB.-238

400-PW-ACC.CARB.-223

400-PW-ACC.CARB.-203

VF02C

VF03C

VF03F

VF02F

LINEA FITTIZIA

LINEA FITTIZIA

LINEA FITTIZIA

LINEA FITTIZIA

AIT 04A pH

AIT 04A TORB

AIT 03A Cl

50-BCL-ACC.INOX-241

DA PREPARATORE BIOSSIDO DI CLORO 8
Y-700

800-PW-ACC.BIT.-240

AL SOLLEVAMENTO ACQUA POTABILE
Y-500

VASCA POST CLORAZIONE

ACQUE DI EX CONTROLAVAGGIO Y-300

ACQUA PRE-TRATTATA Y-300

ACQUA DI CONTROLAVAGGIO Y-300

ARIA DI CONTROLAVAGGIO Y-300

ACQUA PRE-TRATTATA Y-300

ACQUE DI EX CONTROLAVAGGIO Y-300

AIT 03B Cl

AIT 04B TORB

AIT 04B pH

50-BCL-ACC.INOX-242

DA PREPARATORE BIOSSIDO DI CLORO 7
Y-700

800-PW-ACC.BIT.-239

AL SOLLEVAMENTO ACQUA POTABILE
Y-500

VASCA POST CLORAZIONE

RB02A

RB02B

COMPRESSORI ARIA CONTROLAVAGGIO LINEA 1

LEGENDA IDENTIFICAZIONE LINEE

- PERCORSO ACQUA DI PROCESSO
- PERCORSO FANGHI
- PERCORSO DRENAGGI
- PERCORSO CONTROLAVAGGIO
- PERCORSO ARIA DI CONTROLAVAGGIO
- PERCORSO REATTIVI

COMMITTENTE:

IDROLARIO

Idrolario s.r.l. - Via Rio Torto n.35 - 23868 Valmadrera (LC)
tel. 03411843000 - Fax. 0341723112
e.mail: info@idrolario.it - web: www.idrolario.it

INTERVENTO:

IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE
SITO NEL COMUNE DI VALMADRERA

FASE PROGETTUALE:

STATO DI FATTO

PROGETTISTA/I:

ALLEGATO:

P&ID FILTRAZIONE LINEA 1
(FOGLIO 1 DI 2)

NUMERO: Y-200

SCALA:

COLLABORATORI:

SERVIZIO / UFFICIO:

CODICE ARCHIVIAZIONE:

REDATTO	DATA	VERIFICATO	DATA	APPROVATO	DATA

REVISIONE N.	DESCRIZIONE:	DATA
0	EMISSIONE PRELIMINARE	17/10/14
1	REVISIONE GENERALE	22/12/14
2	REVISIONE GENERALE	22/12/16