



**LARIO RETI HOLDING**  
la tua acqua, la nostra passione

# Lario Reti Holding S.p.A.



Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001:2015; 14001:2015; 45001:2023

Casella Postale n. 318 Lecco Centro – 23900 Lecco  
Capitale Sociale € 42.810.322 interamente versato  
Codice Fiscale – Partita I.V.A. e Registro Imprese C.C.I.A.A. di Lecco n° 03119540130 – REA LC-307531  
Sito web: [www.larioreti.it](http://www.larioreti.it) – E-mail: [info@larioreti.it](mailto:info@larioreti.it) – Pec: [segreteria@larioretepec.it](mailto:segreteria@larioretepec.it) – Fax: 0341.469870

V06\_240325

## RISPOSTE AI QUESITI

**08.08.2025**

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E MONTAGGIO “CHIAVI IN MANO” DI APPARECCHIATURE ELETROMECCANICHE NECESSARIE ALL’ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VERDERIO:**

**LOTTO 1 – FORNITURA SISTEMI DI GRIGLIATURA**

**LOTTO 2 – FORNITURA SISTEMI DI FILTRAZIONE TERZIARIA**

**LOTTO 3 – FORNITURA SISTEMI DI DISINFEZIONE UV**

**Numero CIG Lotto 1: B7AE683146**

**Numero CIG Lotto 2: B7AE684219**

**Numero CIG Lotto 3: B7AE6852EC**

**ID TuttoGare: 145**

**In data 07.08.2025 sono pervenuti i seguenti quesiti:**

### **DOMANDA 1:**

in merito all'attribuzione dei punteggi, si richiede di meglio specificare sotto quale voce dichiarare le migliori. Nel Disciplinare di Gara, capitolo 12.2, Lotto 2, sono infatti richieste migliori atte a rendere più efficiente e funzionale la sezione sia al punto C.1 che al punto C.3.

### **✓ RISPOSTA**

*Le migliori di cui al punto C.1 sono riferite alla macchina “filtro” in particolare e quindi a tutto quanto è migliorativo rispetto a quanto descritto.*

*Le migliori di cui al punto C.3 sono intese come migliori della sezione nel suo complesso e quindi, come riportato, a titolo di esempio: la fornitura di apparecchiature ausiliarie per il lavaggio delle tele.*

*Nel dubbio una miglioria potrà essere riportata in entrambe le sezioni e la commissione giudicatrice, a seconda di quanto proposto, potrà tenerne conto per assegnare i punteggi del sub criterio C1 o C3.*

---

**DOMANDA 2:**

si chiede cortesemente di chiarire se i certificati di regolare esecuzione delle forniture debbano essere forniti solo per le referenze di cui all'allegato 6b "Scheda tecnica impianto" o anche per le referenze di cui all'allegato 2b "Dichiarazione possesso requisiti speciali".

✓ **RISPOSTA**

*I certificati di regolare esecuzione delle forniture corrispondenti alle referenze indicate negli allegati 6 e inseriti nelle buste tecniche devono essere inseriti nelle buste stesse.*

*I certificati di regolare esecuzione relativi alle referenze indicate per la partecipazione di gara dovranno essere prodotti dall'aggiudicatario in fase di aggiudicazione.*

**DOMANDA 3:**

Si segnala che l'allegato 6b, relativo al Lotto 2, fa riferimento al suo interno alle griglie anziché ai filtri terziari. Si richiede quindi gentilmente l'emissione di una versione emendata così da permettere la compilazione e la sottomissione per la partecipazione al Lotto 2.

✓ **RISPOSTA**

*Si allega il nuovo documento Allegato 6b che sostituisce quello pubblicato in data 07.08.2025.*

**In data 06.08.2025 è pervenuto il seguente quesito:**

Si segnala che l'allegato 6b, relativo al Lotto 2, fa riferimento al suo interno alle griglie anziché ai filtri terziari. Si richiede quindi gentilmente l'emissione di una versione emendata così da permettere la compilazione e la sottomissione per la partecipazione al Lotto 2.

✓ **RISPOSTA**

*Si allega il nuovo documento Allegato 6b che sostituisce quello in precedenza pubblicato.*



---

**In data 25.07.2025 è pervenuto il seguente quesito:**

**DOMANDA 1:**

**QUESITO:** Si chiede: "Al punto 12.2 del disciplinare di gara, "lotto 3 - punto A, REFERENZE IMPIANTI SIMILI", viene richiesto un certificato di regolare esecuzione delle forniture e/o installazioni eseguite, rilasciati dai soggetti Committenti, o una dichiarazione rilasciata dal Committente e/o utilizzatore finale o documento analogo. Nella maggior parte dei casi la nostra azienda non ha rapporti diretti con il cliente finale, ma li ha con l'installatore, che si configura come nostro committente. Quest'ultimo non ci rilascia nessuna dichiarazione di conformità. La nostra azienda, tuttavia, in fase di primo avviamento dell'impianto provvede a compilare un report, nel quale sono presenti le informazioni sul cliente committente e dell'impianto (configurazione, tipologia, dati di progetto, ecc...). Questo documento è firmato dal cliente che prende atto della buona riuscita dell'avviamento dell'impianto. Possiamo utilizzare tale nostro documento come equivalente di certificato di conformità?".

✓ **RISPOSTA**

*Se sul documento di "primo avviamento dell'impianto", con relativo report sono presenti le informazioni sul cliente finale, committente, ubicazione, caratteristiche dell'impianto (configurazione, tipologia, dati di progetto, ecc...) e ovviamente la data di avviamento con esito positivo, possiamo ritenere lo stesso un documento analogo a quanto richiesto.*

*Ovviamente è responsabilità del dichiarante accertarsi che l'impianto sia funzionante al momento della dichiarazione.*

**In data 23.07.2025 è pervenuto il seguente quesito:**

**DOMANDA 1:**

**QUESITO:** Si chiede: "Con riferimento alle "referenze impianti simili" da presentare per l'offerta tecnica (rif. punto 12.3 disciplinare di gara), fermo restando che non saranno considerate le referenze già presentate per la parte amministrativa, chiediamo se sia possibile dimostrare il possesso delle referenze, oltre che con certificati di regolare esecuzione e dichiarazioni rilasciate dal committente/utilizzatore finale, anche tramite contratti completi di fatture quietanzate, metodo ritenuto accettabile per la comprova della capacità tecnico organizzativa (rig. punto 6.2 disciplinare di gara)".

✓ **RISPOSTA**



---

*Il contratto e la fattura quietanzata non dimostrano che le griglie sono funzionanti. Possono andare bene, ma vi deve essere anche un certificato di collaudo delle stesse.*

**In data 24.07.2025 è pervenuto il seguente quesito:**

**DOMANDA 1:**

**QUESITO:** Si chiede: "con riferimento all'Allegato 5 "dichiarazione di equivalenza tutele CCNL", rispetto ai parametri economici da indicare, chiediamo se debbano essere inseriti i valori massivi per tutti i livelli previsti nel CCNL o soltanto i valori relativi ai livelli delle persone della ns. azienda che saranno chiamate a lavorare per questo appalto".

✓ **RISPOSTA**

*Il valore è riferito all'appalto.*

F.to Responsabile fase affidamento  
Alessandra Besana

