



LARIO RETI HOLDING
la tua acqua, la nostra passione

Lario Reti Holding S.p.A.



Azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2015; 14001:2015; 45001:2023

Casella Postale n. 318 Lecco Centro – 23900 Lecco
Capitale Sociale € 42.810.322 interamente versato
Codice Fiscale – Partita I.V.A. e Registro Imprese C.C.I.A.A. di Lecco n° 03119540130 – REA LC-307531
Sito web: www.larioreti.it – E-mail: info@larioreti.it – Pec: segreteria@larioretipec.it – Fax: 0341.469870

V06_240325

RISPOSTE AI QUESITI

12.01.2026

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MISURATORI STATICI ACQUA FREDDA

LOTTO 1 E LOTTO 2 (GRANDI UTENZE) –

Numero CIG Lotto 1: B9ACD20EB1

Numero CIG Lotto 2: B9ACD21F84

ID Tuttogare: 456

In data 12/01/2026 sono pervenuti i seguenti quesiti:

DOMANDA 1:

Nel processo di avvicinamento al rispetto dei dettati previsti, a partire dal 2027, della Direttiva UE 2020/2148 che prevede la forte limitazione dell'utilizzo di piombo nelle leghe di ottone nel rispetto della sicurezza per la salute pubblica, per la riduzione della contaminazione, si è adottato fin d'ora un approccio a favore di suddetti dettami, omologando un modello di contatore con tecnologia ad ultrasuoni con tubo di misurazione in Acciaio Inox.

Come ben noto, l'Acciaio Inox offre vantaggi cruciali nell'industria alimentare garantendo standard di igiene superiore rispetto a qualunque altro materiale:

- superfici lisce, non porose,
- non rilascia sostanze nocive né altera odori/sapori
- ha una elevata resistenza chimica e termica (corrosione da acidi/sali, alte temperature)
- possiede un'alta durabilità nel tempo

nonché permette facilità di manutenzione e risponde a severe conformità alle normative igienico-sanitarie (come il Decreto 269/2007);

Si chiede pertanto di accettare offerte che comprendano contatori in Acciaio Inox, nonché di riconoscere anche il punteggio di cui al punto A.1.4 (2 punti) equiparando la bontà della filettatura in ottone a quella del prodotto con filettatura in Acciaio Inox.

✓ **RISPOSTA**

Saranno accettate anche offerte che comprendono in contatori in Acciaio inox. Di conseguenza i due punti verranno di cui al punto A.1.4 verranno riconosciuti anche in caso di filetti in materiale inox:

A.1.4 Parte del contatore costituente i filetti in ottone.	2	on/off
--	---	--------

DOMANDA 2:

Con riferimento al requisito tecnico indicato nella documentazione di gara REQUISITI MINIMI FORNITURA DI MISURATORI STATICI ACQUA FREDDA PER LARIO RETI HOLDING SPA, secondo cui «alimentazione a batteria interna con durata minima garantita di 14 anni e trasmissione WMBUS secondo standard OMS almeno ogni 20 secondi», si chiede di voler precisare quanto segue:

Il periodo o finestra di trasmissione previsto e i giorni o le condizioni in cui è richiesta la trasmissione, poiché tali elementi incidono direttamente sul calcolo della durata della batteria e sulla conformità al requisito di 14 anni.

✓ RISPOSTA

La trasmissione dei dati WMBus secondo standard OMS può essere impostata almeno ogni 20 secondi dalle 3.00 alle 18.00 di ogni giorno dal lunedì al sabato.

DOMANDA 3:

Con riferimento ai requisiti di partecipazione, si chiede cortesemente conferma che l'obbligo d'iscrizione alla white list, indicato a pg. 22 del Disciplinare, sia un refuso.

✓ RISPOSTA

Si conferma si tratta di un refuso.

In data 23/12/2025 sono pervenuti i seguenti quesiti:

DOMANDA 1:

Buongiorno, visto l'approssimarsi del periodo festivo natalizio e tenuto conto che gran parte delle attività commerciali sono già chiuse e riapriranno nella prima decade di Gennaio, siamo a richiedere la proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte di almeno una decina di giorni per avere tempo a sufficienza da sottoporVi la migliore offerta possibile.

✓ RISPOSTA

Al momento non si concedono proroghe.

DOMANDA 2:



Chiediamo con la presente che in caso di offerta di entrambi i lotti possa essere presentata una sola garanzia provvisoria di Euro 25.670 Euro, fatte salve le riduzioni indicate nel disciplinare. L'importo a base di gara in essa indicato sarà di Euro 1283.500.

✓ **RISPOSTA**

Si conferma

F.to Responsabile fase affidamento
Alessandra Besana

